

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, kiinteistö 595-422-71-0**586/11.01.00/2020****Ymplk 28.05.2021 § 56**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Helena Tukiainen,
puh. 0400 144 452.

ASIA

Jatkoajan hakeminen maanalaisen öljysäiliön käytölle

HAKIJA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille 12.11.2020

ASIAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA TOIMIVALTA

Pielaveden kunnan ympäristönsuojelumääräysten 11 ja 24 § mukaan pohjavesialueilla sijaitsevat polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä. Ympäristönsuojelumääräysten 22 § mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

HAKEMUKSEN TIEDOT

[REDACTED] ovat hakeneet jatkoaikaa maanalaisen öljysäiliön käytön jatkamiselle pohjavesialueella. Maanalainen öljysäiliö sijaitsee kiinteistöllä 595-422-71-0 osoitteessa [REDACTED]. Hakijat omistavat kiinteistön. Kiinteistö sijaitsee 1-luokkaan kuuluvalla Honkamäen pohjavesialueella.

Hakemuksessa ilmoitetaan, että säiliö on lasikuitua ja tilavuudeltaan 3 m³. Säiliön maahan asennusvuosi ei ole tiedossa. Säiliö sijaitsee talon vieressä takapihalla.

Säiliö on tarkastettu viimeksi vuonna 2016. Tarkastuspöytäkirja on

liitetty hakemuksen mukaan. Nyt haetaan jatkoaikaa säiliön käytölle 30.6.2021 saakka.

Valmistelijan päätösehdotus:

myönnetään poikkeus hakemuksessa esitetyn maanalaisen öljysäiliön käytön jatkamiseksi Honkamäen pohjavesialueella 30.6.2021 saakka.

Säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava, ja puhdistettu öljysäiliö on poistettava maaperästä 30.6.2021 mennessä. Säiliön täyttö- ja ilmaputket on poistettava niin, että putkiin ei ole enää mahdollista lisätä nestettä.

Säiliön poistosta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikko ennen toimenpidettä. Kopiot säiliön poistoon liittyvistä asiakirjoista on lähetettävä ympäristöviranomaiselle heti toimenpiteen jälkeen.

Mikäli säiliön poiston yhteydessä tulee esille epäily maaperän pilaantumisesta säiliön ympärillä, on siitä välittömästi ilmoitettava Pohjois-Savon ELY-keskukseen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristövalvontaan.

Perustelut:

Säiliö sijaitsee Honkamäen 1-luokkaan kuuluvalla pohjavesialueella sekä 19.10.1989 Honkamäen vedenottamoille vahvistetulla kauko-suojavyöhykkeellä.

Säiliön käytön jatkamisella haettuun päivämäärään saakka ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Säiliö on tarkastettu vuonna 2016. Jatkoaika voidaan haetun mukaisesti myöntää.

Säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava ennen maaperästä poistamista. Sillä estetään polttoaineen joutuminen maaperään säiliön ja putkiston nostamisen yhteydessä. Polttoainetta tai muuta kemikaalia sisältävän säiliön jatkokäsittely on myös vaikeaa.

Puhdistamisen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä taho. Öljysäiliön käytöstä poistosta tulee ilmoittaa viranomaisille, jotta poistoa voidaan valvoa. Poistoon liittyvät asiakirjat (puhdistus- ja poistopöytäkirjat, valokuvat jne.) on toimitettava ympäristöviranomaisille öljysäiliörekisterin seuranta varten.

Mikäli säiliötä poistettaessa havaitaan viitteitä maaperän pilaantumisesta öljyllä, tulee siitä ilmoittaa valvontaviranomaisille ja ryhtyä välittömästi toimiin maaperän puhdistamiseksi.

Vuonna 2012 laaditun Honkamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelman (0859501 HONKAMÄKI, SKVSY 6.6.2012) toimenpidesuosittelun mukaan öljysäiliöt tulee sijoittaa maanpälle ja varustaa tilavilla suoja-altailla sekä ylitäytönestimellä. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti. Pohjavesialueille ei saa asentaa uusia suojaamattomia öljysäiliöitä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Hakijoilta peritään hakemuksen käsittelymaksuna 165 euroa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessaan 3.12.2019 § 194 hyväksymän maksutaksan mukaisesti.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Pielaveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.2.2012, § 10, 11, 22 ja § 24
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Pielavesi, Honkamäki, 2012

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

██████████ myönnetään poikkeus hakemuksessa esitetyn maanalaisen öljysäiliön käytön jatkamiseksi Honkamäen pohjavesialueella 30.6.2021 saakka valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.